



# 도시가스 사용시설 자율안전점검 결과표

상단 QR코드를 인식하시면,  
도시가스 안전사용 홍보영상이 재생됩니다.  
\* wi-fi 미 사용시 요금 과금

■ 점검일자 : . . .



성명(사용자)		성명(점검자)		관계	
주소				연락처	

■ 아래 항목별 점검방법을 참고하시어 가스시설의 **적합/부적합에 ○ 표시**를 해주세요.  
(뒷면 별첨 자료의 사진을 활용하시면 좀 더 쉽게 점검이 가능합니다.)

항목	점검방법	적합 / 부적합	비고
가스 계량기	계량기-배관연결부/ 계량기 밸브에 가스누설이 없습니까?	적합 / 부적합	별첨1
	계량기가 견고히 고정되지 않았거나, 주변에 물건적재, 빨래줄 등이 설치 되지 않았습니까?	적합 / 부적합	
연소기 (가스렌지, 순간온수기 등)	퓨즈코에 누설 또는 막음조치가 안 되어 있는 곳은 없습니까? (전기렌지 설치로 호스 절단 등)	적합 / 부적합	별첨2
	호스가 녹거나 파손 또는 사용 중 과열 될 위험은 없습니까?	적합 / 부적합	
	연소기 주변 인화성 또는 사용 중 화재가 발생할 물질은 없습니까? (종이, 플라스틱, 휴대용 가스캔 등)	적합 / 부적합	
	연소기 점화스위치, 화구밸브 등 고장으로 누설이 발생할 수 있습니다. 고장난 연소기는 없습니까?	적합 / 부적합	
	가스차단기가 설치 된 경우 정상 작동을 합니까?	적합 / 부적합	
가스보일러	보일러실은 점검이 가능한 상태입니까? (물건적재, 가전제품 설치 등으로 점검불가능한 경우)	적합 / 부적합	
	보일러의 몸체가 벽면에 견고하게 고정되어 있습니까?	적합 / 부적합	
	보일러-연도 / 연도-연도 연결부위에 내열 실리콘이 견고하게 발라져 있습니까? (석고봉대는 내구성 문제로 일산화탄소가 누출 될 수 있습니다.)	적합 / 부적합	별첨3
	연도 체결부위가 분리가 되지 않도록 견고하게 설치가 되어 있고, 급기구가 설치되어 있습니까?	적합 / 부적합	
	연도에 은색 또는 금색의 인증품 스티커가 붙어 있습니까?	적합 / 부적합	별첨4
	연도의 끝부분이 찌그러지거나, 방조망이 탈락 된 곳은 없습니까?	적합 / 부적합	별첨5
배관	배관이 매몰되거나 부식된 부위는 없습니까?	적합 / 부적합	별첨6
	배관이 흔들리지 않고 견고히 고정되어 있습니까?	적합 / 부적합	

- 당월 가스 안전점검을 자율안전점검으로 대체함에 동의합니다.  동의 (체크 후 서명)
- 차기 정기 안전점검은 도시가스사로부터 받아야 함을 인지하였습니다.  동의 (체크 후 서명)
- 위 점검 사항에 대해 본인이 직접 실시하였으며, 결과에 동의합니다.  동의 (체크 후 서명)

■ 별첨

No.	사진설명	사진
1	계량기 누설 확인 부위	
2	막음조치 미흡 (플러그 마감 필수)	
3	보일러 연도 연결부	
4	연도 인증품 확인 (노란색/은색 스티커)	
5	연도파손	
6	배관 부식 및 매몰(드라이비트, 리모델링 등)	