

열사용시설기준 개정 대비표

2021.12.22

(주)부산도시가스

현행	개정 (안)	비고
<p>제11조(기계실 연결열부하의 산정기준 등)</p> <p>① ~ ④ 생략</p> <p>⑤ 건물의 경우 난방 및 급탕 연결열부하는 열교환기 용량과 같아야 합니다. 다만, 연결열부하가 열교환기 용량보가 적을 경우 열교환기 용량을 연결열부하로 합니다. <신설 18. 8. 1></p>	<p>제11조(기계실 연결열부하의 산정기준 등)</p> <p>① ~ ④ 생략</p> <p>⑤ 삭제 <삭제 22. 1. 1></p>	<p>○ 공사비부담 영향을 미침</p>